

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ВЯ01.Н00318

Срок действия с 15.02.2018

по 14.02.2021

№ 2148263

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11ВЯ01

Продукции Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Тест". Место нахождения: Российская Федерация, 125424, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, фактический адрес: Российская Федерация, 159009, город Москва, улица Тверская, дом 20, строение 1, этаж 6, помещение № 1а, комната № 1; помещение № 1 комната № 4, телефон: +74957413350, электронная почта: garant-test@yandex.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11ВЯ01, выдан 02.06.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Сетка кладочная армирующая из базальтового волокна, марки Базальтекс, выпускаемая по ТУ 23.99.19.111 -31 -52788109-2018. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

23.99.19.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 23.99.19.111 -31 -52788109-2018

код ТН ВЭД России:

7019590000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью БауТекс. Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 119049, улица Крымский вал, дом 3 строение 2, офис 302, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Владимирская Область, 601506, город Гусь-Хрустальный, улица Транспортная, дом 30, основной государственный регистрационный номер: 1027739536802, телефон: +74924134813, электронная почта: tex@bautex.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью БауТекс. Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 119049, улица Крымский вал, дом 3 строение 2, офис 302, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Владимирская Область, 601506, город Гусь-Хрустальный, улица Транспортная, дом 30, телефон: +74924134813, электронная почта: tex@bautex.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № BLJWH-UN от 15.02.2018 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «КВАЛИТЕТ-СТАНДАРТ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись



Ковешников Алексей Васильевич
инициалы, фамилия

Попандопуло Илья Дмитриевич
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ19.Н00152

№ ПС 003058

Срок действия с 16.02.2018 г. по 15.02.2023 г.

ОКПД2
код ЕКПС
код ТН ВЭД 9015000000

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО БауТекс. Адрес: 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3 стр. 2, оф. 302.
Телефон: 7(495)7979952. ОГРН 1027739536802

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО БауТекс. Адрес: 119049, г. Москва, ул. Крымский вал, д. 3 стр. 2, оф. 302.
Телефон: 7(495)7979952. ОГРН 1027739536802

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

ССБК RU.ПБ19. Орган по сертификации «Пожарный Эксперт», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. 111А, к. 3А, тел. +7 495 508-66-08, e-mail: pojar-expert@list.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Сетка кладочная армирующая из базальтового волокна, марки
«Базальтекс», выпускаемая по ТУ 23.99.19.111-31-52788109-2018.
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГЛАМЕНТА**

ГОСТ 30244-94 (п.7, метод 2) - Группа горючести - Г1 слабогорючие по
СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости - В1
трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18) -
Группа дымообразующей способности - Д1 с малой дымообразующей
способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) - Группа
токсичности продуктов горения - Г1 малоопасные по СНиП 21-01-97
Класс пожарной опасности - КМ1.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 0236/ТП-17 от 08.02.2018 г.,
Испытательная лаборатория «Пожарные
исследования и испытания», аттестат аккредитации
№ ССБК RU.21ПБ19 до 13.02.2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 23.99.19.111-31-52788109-2018;

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Ю.А. Пронь

И.А. Смольков



БауТекс

601506 г. Гусь – Хрустальный, ул. Транспортная, д.30

Тел: 495 797 99 52; 492 41 3 55 95

Факс: 495 797 99 53; 492 41 3 40 00

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Кладочная базальтовая сетка В 5/5 ФасадПро
ТУ 23.99.19.111-31-527881109-2018

№ п / п	Наименование показателя	Ед. изм.	Норма	Результат*
1.	Масса на единицу площади	г / м ²	230 ± 7 %	228
2.	Толщина не менее	мм	1,5 ± 0,2	1,3
3.	Количество прядей по основе	прядь / м	40	40
4.	Количество прядей по утку	прядь / м	40	40
5.	Разрывная нагрузка по основе не менее	кН / м	50	75,4
6.	Разрывная нагрузка по утку не менее	кН / м	50	73,6
7.	Удлинение по основе при 50 кН, не более	%	4,0	6,5
8.	Удлинение по утку при 50 кН, не более	%	4,0	6,5
9.	Дата испытания			17,06,19.
10.	Количество метров в партии	м ²		2700

*Среднее значение

Испытатель материалов:

Бельцова М.Н.

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом
ISO 9001:2015 №20 100 141373318

