

ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»

Россия, 301661, г. Новомосковск,

Гражданская, 14



**ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ**  
**на плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные**  
**для стен и перегородок**

**ПлГГ 667x500x80 мм, тип I    ТУ 5742 -007 -16415648 -98**

**Номер партии**

**Количество**                      110    **м2**

**Дата изготовления**

октябрь

**Дата отгрузки**

17.11.14.

*Продукция изготовлена на предприятии, система управления качеством которого сертифицирована в DNV(Финляндия) по МС ИСО 9001:2008. Рег № 68631-2009-AQ-MCW-FINAS*

| Условное обозначение                                    | ПлГГ 667x500x80 мм |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Прочность до постоянной массы при изгибе, Мпа, не менее | 2,10               |
| Прочность до постоянной массы при сжатии, Мпа, не менее | 5,6                |
| Плотность, кг/м3, не более                              | 1250               |
| Влажность, не более                                     | 12                 |
| Водопоглощение, %, не более                             | 5                  |

Содержание естественных радионуклидов не превышает  
нормированную величину                      370 Бк/ кг

**Заключение:**

продукция соответствует ТУ 5742 -007 -16415648 -98.

**Представитель ОКК (кладовщик СГП)**

