

ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»

Россия, 301661, г. Новомосковск,

Тульской область, ул. Гражданская, 14



ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ
на плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные
ТУ 5742 -034 -04001508 -2014

Номер партии

Количество

504 шт.

168 м2

Дата изготовления

октябрь

Дата выдачи документа

25.11.14.

Продукция изготовлена на предприятии, система управления качеством которого сертифицирована в DNV(Финляндия) по МС ИСО 9001:2008. Рег № 68631-2009-AQ-MCW-FINAS

Условное обозначение	ПлГН1- 667x500x100 мм, А,М
Разрушающая нагрузка, кН, не менее	4
Средняя плотность, кг/м3,	1100
Отпускная влажность, не более	12
Водопоглощение, %, не более	5

Содержание естественных радионуклидов не превышает
нормированную величину

370 Бк/кг

Заключение:

продукция соответствует ТУ 5742 -034 -04001508 -2014

Представитель ОКК (кладовщик СГП)

